

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВНИИСТРОМ-НВ»

Россия 140079, Московская обл., г. Люберцы, д. п.Красково, ул.К.Маркса, 117

Телефон: 8(499)501-19-49; e-mail: sapelin49@mail.ru

Исх. № 23/6 от 23.06.2023

Директору
ООО «ДЕМОПАРК»
Соловову Р.Ю.

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации в области пожарной безопасности продукции:

- **Кирпич и плитка ручной формовки «Real Brick» выпускаемая по ТУ ВУ 690602069.001-2016 «Кирпич и плитка ручной формовки. Технические условия» (коды продукции: код ОК 23.61.11.190, код ТН ВЭД 6810 19)**


(изготовитель – Частное строительное унитарное предприятие «Супер Дом»; Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищенский с/с, аг. Колодищи, ул. Козлова, 28, ком. 1), сообщаем следующее:

В соответствии с классификацией строительных материалов по пожарной опасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14.07.2022 г. в редакции, действующей с 01.03.2023 г.) статья 13, пп. 3.4), вышеупомянутая продукция относится к негорючим строительным материалам и не подлежит обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по указанной классификации.

Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции и ее коду несет организация, направившая запрос.

Генеральный директор



Сапелин Н.А.

Руководитель органа по сертификации

Четников Ю.Ю.

