



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»**
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710064

390046 г. Рязань, ул. Свободы, д.89 Тел.: 8(4912)29-07-03, факс: 8(4912)29-07-40, e-mail: post 62 @ cgerzn.ru



Е.А. Пальчун

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов испытаний

№2024 ОИ-05/141

«09» апреля 2024 г.

1. Объект гигиенической оценки: образцы продукции - кирпич и плитка ручной формовки TM «REAL BRICK» бетонные производства ЧСУП «СуперДом» (протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 9007 (450/РЛ) от 20.07.2023 г.).
2. Место отбора и наименование предприятия (учреждения, организации): склад ЧСУП «СуперДом».
3. Фактический адрес: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Козлова, 28, к. 1.
4. Основание для проведения экспертизы:
 - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г.;
 - Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованииях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
 - Устав Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №319 от 31 марта 2011г.;
 - Поручение/решение руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области или его заместителей (заявка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) директора ООО «Демопарк» Соловова Р.Ю. вх. № ОИ-05/141 от 14.03.2024 г.

Права и обязанности, предусмотренные ст.25.9, ч.5 ст.26.4 КоАП РФ мне разъяснены. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупрежден.

Должность: врач по общей гигиене отделения гигиены и экспертиз, санитарно-гигиенического отдела Суслов В.В. Подпись 

Дата проведения экспертизы специалистом (начало и окончание) 05.04.2024 г. - 09.04.2024 г.

5. Цель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/» (далее СанПиН 2.6.1.2523-09).

6. Порядок проведения экспертизы: обработка результатов протокола испытаний.

7. Дополнительные сведения: сотрудник, отбиравший пробы: заместитель по сертификации «ХТС-Сертификация» Лемешев О.В.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.11.2022 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.07.2023 г. 14:40.

Условия транспортировки: проба отобрана и доставлена заказчиком, автотранспортом.

8. Гигиеническая оценка результатов лабораторных испытаний: согласно, представленного протокола лабораторных исследований № 9007 (450/РЛ) от 20.07.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г.): эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов в исследованном образце составляет $48,0 \pm 5,0$ Бк/кг. Исследованный образец по эффективной удельной активности ($A_{эфф}$) природных радионуклидов относится к I классу строительных материалов ($A_{эфф} < 370$ Бк/кг).

9. Заключение: образцы продукции - кирпич и плитка ручной формовки TM «REAL BRICK» бетонные производства ЧСУП «СуперДом», отобранные на складе ЧСУП «СуперДом» по адресу: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Козлова, 28, к. 1 по показателю эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов относится к I классу строительных материалов ($A_{эфф} < 370$ Бк/кг), что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/».

Врач по общей гигиене отделения
гигиены и экспертиз, санитарно-
гигиенического отдела



Суслов В.В.